

Pytania i odpowiedzi z dnia 31 marca 2010 roku (cz.1)

Pytanie 1.

W opisie przedmiotu zamówienia występuje malowanie elewacji. Nie zostało to ujęte w przedmiarze. Jeśli malowanie występuje to jaka farbą? Proszę o zmianę zapisów SIWZ poprzez zwiększenie zakresu prac do wykonania.

Odpowiedź: Proszę ująć malowanie w wycenie.

Pytanie 2.

W specyfikacji i w opisie przedmiotu zamówienia wyprawa elewacyjna ma być z tynku mineralnego w przedmiarze jest pozycja na wykonanie tynku akrylowego. Proszę o ujednoczenie zapisów SIWZ.

Odpowiedź: Należy przyjąć tynk mineralny.

Pytanie 3.

Nie ujęto rusztowań w przedmiarach, jak również czasu pracy rusztowań. Proszę o zmianę zapisów SIWZ poprzez zwiększenie zakresu prac do wykonania.

Odpowiedź: Proszę ująć pracę rusztowań w wycenie.

Pytanie 4.

Brak jest w przedmiarach narożników elewacji kątownikiem aluminiowym w ościeżach i narożnikach elewacji? Proszę o zmianę zapisów SIWZ poprzez zwiększenie zakresu prac do wykonania.

Odpowiedź: Proszę ująć w wycenie ochronę narożników elewacji kątownikiem aluminiowym w ościeżach i narożnikach elewacji.

Pytanie 5.

Po czyjej stronie stoi wyposażenie szkoły? Czy będzie przedmiotem zamówienia jeżeli tak – proszę o zmianę zapisów SIWZ poprzez zwiększenie zakresu rzeczowego do wyceny ofertowej.

Odpowiedź: Wyposażenie szkoły nie wchodzi w zakres prac wykonawcy.

Pytanie 6.

Brak w przedmiarze obróbkę blacharskich wywietrzaków dachowych jak również szczegółowego rozwiązania. Proszę o zmianę zapisów SIWZ poprzez zwiększenie zakresu prac do wykonania.

Odpowiedź: Proszę o ujęcie w zakresie prac obróbki blacharskie wywietrzaków dachowych. Przyjąć rozwiązanie szczegółowe wg zaleceń wybranego producenta wywietrzaków i producenta pokrycia dachu.

Pytanie 7.

Błędny obmiar w przedmiarze stolarki aluminiowej. Jest 30,24 m² w poz.61 według zestawienia stolarki aluminiowej powinno być 66,90 m². Prosimy o rozdzielenie w przedmiarze stolarki aluminiowej zewnętrznej od wewnętrznej.

Odpowiedź: Proszę przyjąć obmiar wg zestawienia stolarki aluminiowej.

Pytanie 8.

Proszę podać kolorystykę ścianki stalowej w auli.

Odpowiedź: Ściana ażurową auli należy traktować jako balustradę wewnętrzną wykonaną z kształtowników zimnogiętych, malowanych proszkowo kolor RAL 9007. Pochwyty drewniany o przekroju okrągłym w kolorze ciemnego dębu. h=110cm, rozstaw osiowy słupków 100cm, wypełnienie tralką pionową o rozstawie prętów 14cm

Pytania 9.

Proszę podać kolor według palety RAL drzwi wewnętrznych.

Odpowiedź: Wg opisu drzwi wewnętrzne należy przyjąć z okleiną naturalną lub laminatem (jasny dąb). Nie określa się jednolitego koloru dla tekstury drewna.

Pytanie 10.

Brak jest w przedmiarze wypełnienia balustrady na pochylni dla niepełnosprawnych. Czy będzie przedmiotem zamówienia – jeżeli tak to proszę o zmianę zapisów SIWZ poprzez zwiększenie zakresu prac do wykonania.

Odpowiedź: Dla balustrad zewnętrznych należy przyjąć wypełnienie tralką pionową o rozstawie prętów 14cm. Balustrady malowane proszkowo na kolor RAL 9007. Pochwyty ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym.

Pytania 11.

W projekcie przyjęte jest położenie kostki polbrukowej na pochylni a w przedmiarze z płytek typu gress poz. 86. Proszę o ujednoczenie zapisów w dokumentacji.

Odpowiedź: Na pochylni należy przyjąć położenie betonowej kostki brukowej.

Pytanie 12.

W związku z powyższym proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonana pochylnia?

Odpowiedź: Konstrukcja oraz informacje o materiałach wg rysunku A-28 projektu wykonawczego.

Pytanie 13.

Proszę o podanie dokładnych wymiarów stolarki aluminiowej ponieważ jest to niezbędne do prawidłowej wyceny.

Odpowiedź: W zestawieniu stolarki aluminiowej przedstawione są wartości brzegowe dla jej sporządzenia tj wymiar zewnętrzny ramy i/lub wymiar w świetle ościeżnicy, bez podania nazwy konkretnego producenta. W zależności od producenta stolarki, stosowane są różne profile i tym samym dokładne wymiary będą różne. Projektant nie narzuca zastosowania stolarki konkretnego producenta.

Pytanie 14.

Prosimy o wykaz stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź: Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawień (rys A-29 do A-32)